

前濱及海床 (填海工程) 條例 (第 127 章)

(根據第 5 條發出的公告)

建議由長沙至毗鄰石鼓洲的人工島鋪設海底電纜

現公布擬進行下面附表所描述的工程，並已製備圖則，劃定及描述該項擬議工程的範圍和受工程影響的前濱及海床。公眾人士可於地政總署網頁 (www.landsd.gov.hk) 政府公告一欄內免費查閱該圖則，亦可於下列時間在香港北角渣華道 333 號北角政府合署 23 樓地政總署測繪處 (可於該處訂購圖則)，以及大嶼山東涌美東街 6 號東涌郵政局大廈 1 樓離島民政事務處離島民政諮詢中心 (東涌)，免費查閱該圖則：

地政總署測繪處

星期一至星期五	上午 9 時至下午 5 時 30 分
星期六、星期日及公眾假期	休息

離島民政諮詢中心 (東涌)

星期一至星期五	上午 9 時至晚上 7 時
星期六、星期日及公眾假期	休息

如欲進一步查詢擬議工程的詳情，請與離島地政處聯絡，地址為香港中環統一碼頭道 38 號海港政府大樓 19 樓 (電話號碼：2852 4265)。

任何人如認為他擁有在該前濱及海床或其上的權益、權利或地役權，可在本公告的日期起計兩個月的期限屆滿前，向地政總署署長交付書面通知，反對該項擬議工程。地政總署署長的地址為香港北角渣華道 333 號北角政府合署 20 樓。反對通知書須描述反對人的權益、權利或地役權，以及他聲稱他會受到影響的方式。

附表

受影響的前濱及海床

由大嶼山長沙至毗鄰石鼓洲的人工島，約 7 318 平方米的前濱及海床，範圍在第 ISM3198 號圖則上以粗紅線標明。該圖則現存於土地註冊處。

工程說明及擬議工程對有關前濱及海床的影響

鋪設兩組海底電纜，每組由一條 132 千伏特電纜及一條光纖電纜組成，由上長沙泳灘連接至毗鄰石鼓洲的人工島，以支持島上綜合廢物管理設施的運作。每條電纜長約 7 公里、直徑不超過 200 毫米。海底電纜的主要部分將會以水力噴注方法鋪設，而電纜的近岸部分會以手提噴注方式埋置。

下一頁的圖則標示受影響的前濱及海床範圍。該圖則只作識別用，欲知較詳細資料，請參閱上述第 ISM3198 號圖則。

收集個人資料聲明

提交予地政總署署長並且與任何反對書／書面意見有關的任何資料（包括個人資料），將會用於處理該等反對書／書面意見及其他相關用途。除《前濱及海床（填海工程）條例》（第 127 章）第 6(2) 條所規定必須提供的資料外，提供任何其他資料（包括個人資料）均屬自願性質。然而，如果提供的資料（包括個人資料）不足，本署或許未能處理該等反對書／書面意見。上述提交的任何資料（包括個人資料），或會向需處理該等反對書／書面意見及相關事宜的有關政府部門及其他人士、組織或機構披露。上述提交個人資料的人士，有權要求查閱和改正本署所持有其本人的個人資料。查閱或改正個人資料的要求須以書面向地政總署部門個人資料管制主任提出，聯絡地址為香港北角渣華道 333 號北角政府合署 21 樓。

2021 年 7 月 30 日

地政總署副署長（專業事務）慕容漢



前濱及海床（填海工程）條例（第127章）
 建議由長沙至毗鄰石鼓洲的人工島鋪設海底電纜
 FORESHORE AND SEA-BED (RECLAMATIONS) ORDINANCE (CHAPTER 127)
 PROPOSED INSTALLATION OF SUBMARINE CABLES
 FROM CHEUNG SHA TO AN ARTIFICIAL ISLAND NEAR SHEK KWU CHAU

—— 受影響的前濱及海床範圍
 Foreshore and sea-bed affected

（只作位置識別用，欲知較詳細資料，請參閱圖則第ISM3198號）
 (For location reference only. Refer to Plan No. ISM3198 for details)